

Зарегистрирована

ТОНД по Агинскому, Дульдургинскому,
Могойтуйскому районам и городскому округу «Поселок Агинское»
Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю

«30» апреля 2010 г.

Регистрационный № 76825420-ТО-00145

Внесены изменения «8»  2010
в связи с началом эксплуатации
нового здания.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Зуткулейский детский сад «Родничок»

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: 1068080008556

Идентификационный номер налогоплательщика: 8002002872

Место нахождения объекта защиты: 687218, Забайкальский край,

Дульдургинский район, с.Зуткулей, ул. Ленина,6б

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: 687218, Забайкальский край, Дульдургинский район, с.Зуткулей, ул.Ленина,6б, e-mail: sadrodnichok@mail.ru, телефон/факс: (830256)3-21-07.

№ п/п	Наименование раздела
1	2
I.	<u>Оценка пожарного риска¹, обеспеченного на объекте защиты</u> В соответствии со ст.6 п.3 Федерального Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту: ФЗ-123) в здании МБДОУ «Зуткулейский детский сад «Родничок» выполняются обязательные требования по пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах, и требования нормативных документов по пожарной безопасности, - расчет пожарного риска не требуется.
II.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Зуткулейский детский сад «Родничок» размещается в кирпичном здании, построенном в 2014 году, общая площадь которого составляет 860 кв.м. Общая площадь земельного участка составляет 3677 кв.м. Территория детского сада огорожена с восточной, южной и северной сторон

металлическим ограждением на деревянных столбах высотой 1м 70 см, западной стороны имеется металлическое решетчатое ограждение. Общая протяженность 206 метров. Забор по периметру территории имеет 2 ворота и 2 калитки. Ворота, обслуживающие непосредственно здание детского сада выходят на улицу Ленина, эти ворота предусматривают подъезд и въезд пожарных автомобилей.

Расстояние от здания детского сада до ближайшего соседнего здания (жилого дома) составляет 17 м. учитывая место расположения здания образовательного учреждения в случае возникновения пожара или загорания в здании причинение ущерба третьим лицам невозможно.

III. **Перечень Федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты**

На объекте обеспечено выполнение всех требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых предусмотрено для противопожарной защиты зданий данного класса функциональной пожарной безопасности, в том числе:

1. Федеральный закон «О пожарной безопасности».
2. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации.
4. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы».
5. СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
6. СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты».
7. СН 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».
8. СН 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
9. СП 9.13130.2009 «Огнетушители».
10. СНиП 21- 01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- 1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Зуткулейский детский сад «Родничок» предназначено для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам в соответствии с лицензией Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края. Серия 75Л01 №0000261 регистрационный № 173 от 19 июля 2013года.
- 2 В МБДОУ «Родничок» разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, а также распорядительным документом установлен противопожарный режим, соответствующий пожарной безопасности на объекте. (ППР, п.2,3,4).
- 3 В здании разработан и вывешен на видном месте план (схемы) эвакуации при возникновении пожара или других чрезвычайных ситуациях, а также в дополнение к плану разработаны инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации детей, по которым не менее 2 раза в год проводятся

- объектовые тренировки с эвакуацией детей сотрудниками детского сада из здания образовательного учреждения. (п.12 ППР). Назначены ответственные по эвакуации детей по каждой возрастной группе.
- 4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Зуткулейский детский сад «Родничок» оснащена АПС приборы приемно-контрольные охранно- пожарные «Гарант - 24» расположены в коридоре). Оповещение людей о пожаре осуществляется подачей звукового сигнала автоматически при срабатывании пожарной сигнализации (СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» ст.83 ФЗ-123 от 22.07.2008г.), оповещатели применяются без регулятора громкости и подключены к сети без разъемных устройств. Техническое обслуживание АПС и систему голосового оповещения на момент составления данной декларации пожарной безопасности осуществляет лицензированное ООО ОП «Омега» пгт. Агинское ген. Директор Жанчипова Д.Б
 - 5 Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания. На путях эвакуации имеются световые указатели, а также эвакуационные знаки пожарной безопасности (ППР, п.33,36,43) При отключении электроэнергии в здании они автоматически переходят в режим автономного освещения.
 - 6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Зуткулейский детский сад «Родничок» обеспечено первичными средствами пожаротушения (применяемые огнетушители ОП-5) в соответствии с приложением №1 к ППР (п.70) Пожарный щит, укомплектованный противопожарным инвентарем расположен на участке детского ОУ. (ст.43,55,60 ФЗ-123 от 22.07.2008г., п.481, 482 ППР). Огнетушители размещены в доступных и видных местах. Срок годности огнетушителей выдерживает установленные сроки (п.70 ППР).
 - 7 В помещении ДОУ металлические решетки на окнах отсутствуют.
 - 8 Отопление в здании водяное от центральной котельной СП «Зуткулей»
 - 9 Электрощиты расположены отдельно на несгораемой основе и исключают распространение горения за пределы щита.
 - 10 В электрощитах имеется устройство защитного отключения – автоматический выключатель номиналом 63 А, который обеспечивает предотвращение возникновения пожара при неисправности в электроосветительной сети, а также при коротком замыкании и перегрузки (п.4 ст.82 ФЗ – 123 от 22.07.2008г., ПУЭ).
 - 11 Разводка кабелей и проводов осуществляется в кабель-каналах в соответствии с ПУЭ (ст.82 ФЗ – 123 от 22.07.2008г., ПУЭ).
 - 12 Определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение (п.3,4 ППР).
 - 13 При приеме сотрудников на работу, а также 1 раз в год в начале учебного года производится вводный и повторный (соответственно) инструктажи о мерах пожарной безопасности с записью в специальном журнале, кроме того, повторный инструктаж также проводится перед

проведением плановых объектовых тренировок по противопожарной тематике, в срок не более 2 недель до тренировки(ППР, п.3)

14 Перед проведением мероприятий с массовым участием людей производится осмотр помещения на предмет его готовности в противопожарном отношении. На проведения мероприятий с массовым пребыванием людей организуется дежурство ответственных лиц.

15 Приказом заведующей установлен соответствующий противопожарный режим учреждений (п.2 ППР) в том числе:

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня.

Регламентированы:

- порядок проведения временных, огневых и других пожароопасных работ;

- порядок осмотра и закрытия помещения после окончания работ;

- действия работников при пожаре, обнаружении пожара.

16 Приказом заведующей ответственной за пожарную безопасность в целом по детскому саду назначена завхоз Болотова А.С. Также ответственными назначены воспитатели групп (п.4 ППР).

Таким образом, на объекте защиты обеспечивается выполнение основных законов «О пожарной безопасности», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

В настоящую декларацию внесла изменения заведующая Самбаева О.Ц:

Подпись

« 02 февраля 2017 г.

